



Eignungsattest

Nr. 2011-10-6204-04

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

KRT Kanal-Service AG
CH-6204 Sempach

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Schlauchliner «Flexiliner II Plus / VFG» warmhärtend (Dampf)**

Einsatzbereich: Öffentliche Kanäle / nicht begehbar
Produktebeschreibung: Harz: GI 670 (Gremmler® Bauchemie GmbH)
Härter: GI 676-360
Trägermaterial: Polyester Nadelfilz, VFG, LineTec SP-Liner IS
Innenbeschichtung: Polypropylen, Stärke 0.5 mm
Preliner: Polyethylen, Stärke 0.1 mm

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2011-10-6204-04 vom 25. Oktober 2011 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 25. Oktober 2011
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Oktober 2014

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Dr. Urs Kupper
Geschäftsführer

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident