



Eignungsattest

Nr. 2011-03-9494-01

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

Kanaltec-Line AG
FL-9490 Vaduz

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörenden Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Schlauchrelining «Brandenburger BB plus» Liner ADV 75**

Einsatzbereich: Öffentliche Kanäle / nicht begehbar
Produktebeschreibung: Harz: Palatal P 92 I, ISO-NPG, DSM Composite Resins oder Synolite 2103-Q-2, Ortho/NPG, DSM Composite Resins
Härtung: langwelliges UV-Licht (365–420 nm)
Trägermaterial: E-Glaskomplex, Glasseiden Oschatz GmbH oder ECR-Glaskomplex, Owens Corning Fibres
Innenfolie: PE/PA-Folie (wird nach der Aushärtung entfernt)
Preliner: Polyolefin

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2011-03-9494-01 vom 30. März 2011 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 30. März 2011
(Rev. Adressänderung am: 16. Januar 2012)
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. März 2014

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Dr. Urs Kupper
Geschäftsführer

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident