



Eignungsattest

Nr. 2010-10-9249-02

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

KIBAG Geiger Kanaltechnik AG
CH-9249 Algetshausen

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Roboterverfahren / KA-TE PMO Roboter**

Durchmesser: DN 200 mm bis DN 700 mm

Produktebeschreibung:

Risse, Muffen:	Harz:	EPOXONIC®EX 1355 Muffenspachtel, Epoxidharz Komp. A
	Härter:	EPOXONIC®EX 1355 Muffenspachtel, Epoxidharz Komp. B
	Harz:	SikaRoboTec®-61, Standfester Epoxidharzkleber, Komp. A
	Härter:	SikaRoboTec®-61, Standfester Epoxidharzkleber, Komp. B

Scherben, seitliche Anschlüsse

Harz:	EPOXONIC®EX 1824 Rapid Schalungsharz, Epoxidharz Komp. A
Härter:	EPOXONIC®EX 1824 Rapid Schalungsharz, Epoxidharz Komp. B

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2010-10-9249-02 vom 15. Oktober 2010 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 15. Oktober 2010

Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Oktober 2013

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Dr. Urs Kupper
Geschäftsführer

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident