



Eignungsattest

Nr. 2018-04-5623-15

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

ISS Kanal Services AG
CH-5623 Boswil

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System:	Schlauchrelining «Alphaliner 1800HP»
Einsatzbereich:	Öffentlicher Bereich, nicht begehbar
Produktebeschreibung:	Polyesterharz, lichthärtend
Harz:	Synolite 2103-Q-2, DSM
Härtung:	langwelliges UV-Licht (365-420 nm). Ab 13mm Wandstärke mit Zusatz von Peroxiden
Trägermaterial:	E-CR Glaskomplex, Advantex Gelege, Matte/Roving Rovicut 538P/M150 P01, Fa. Chomarat
Innenfolie:	PA/PE Innenfolie (wird nach dem Einbau entfernt)
Verschleisschicht:	Polyestervliesgebundene Reinharzschicht (0.5mm)
Aussenschicht:	Polyestervliesgebundene Reinharzschicht (0.3 mm)
Aussenfolie:	Integrierter PE/PA-Gleitschutzfolie (untere Rohrhälfte)

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung 2018-04-5623-15 vom 18. April 2018 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 18. April 2018
Dieses Eignungsattest gilt bis: 30. April 2021

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Stefan Hasler
Direktor

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident