

# Eignungsattest

**Nr. 2018-02-9100-01**

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

**ABAG Kanalsanierung  
CH-9100 Herisau**

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Schlauchliner «Brawoliner XT»**  
Einsatzbereich: Liegenschaftsentwässerung  
Produktebeschreibung: Harz: Brawo I Komp. A  
Härter: Brawo I Komp. B  
Mischverhältnis: Masseteile 3 : 1, A : B  
Trägermaterial: längs- und querelastischer PET-Textilschlauch  
Innenbeschichtung: PU-Folienschlauch kaschiert

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2018-02-9100-01 vom 6. Februar 2018 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 6. Februar 2018  
Dieses Eignungsattest gilt bis: 28. Februar 2021

**Verband Schweizer Abwasser-  
und Gewässerschutzfachleute**



Stefan Hasler  
Direktor

**Für die  
Prüfkommission QUIK**



Hans Ulrich Gränicher  
Kommissionspräsident