



# Eignungsattest

**Nr. 2016-01-9201-02**

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

**Akasan AG**  
**CH-9545 Wängi**

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System:	<b>PL Flexliner mit EP 60</b>
Einsatzbereich:	Liegenschaftsentwässerung
Produktebeschreibung:	Epoxidharzharz, warmhärtend
Harz:	Bodenbender Combi-Tec EP 60, Komp. A
Härter:	Bodenbender Combi-Tec EP 60, Komp. B
Mischverhältnis	Harz : Härter = 100 : 17 Massenverhältnis
Füllstoff:	enthalten in Komponente A
Trägermaterial:	PL Flexliner, Polyester-Nadelfilzschlauch
Innenbeschichtung:	Polyurethan
Preliner:	falls erforderlich, Polyethylen

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2016-01-9201-02 vom 19. August 2016 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am:	19. August 2016
Revidiert (neue Adresse):	11. Januar 2017
Dieses Eignungsattest gilt bis:	31. August 2019

**Verband Schweizer Abwasser-  
und Gewässerschutzfachleute**

**Für die  
Prüfkommission QUIK**

Stefan Hasler  
Direktor

Hans Ulrich Gränicher  
Kommissionspräsident