



Eignungsattest

Nr. 2019-03-6330-07

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

Fretz Kanal-Service AG
CH-6330 Cham

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System:

Schlauchrelining «iMPREG-Liner GL 16»

Einsatzbereich: Öffentlicher Bereich, nicht begehbar

Produktebeschreibung: Polyesterharz UV-Härtung
Harz: Synthopan UIN 1494 (ISO-NPG), Synthopol Chemie
Härtung: langwelliges UV-Licht (365-420 nm).
ab Wandstärke 10 mm mit Zugabe von Peroxiden
Trägermaterial: Textilglas-Komplex Advantex, KNR RM 610L5/250,
Glasseiden GmbH, Oschatz
Verschleisssschicht: harzreiche, glasvlies- oder vliesgebundene Innenschicht
Innenfolie: PA/PE-Verbundfolie 120-200 µm wird nach Aushärtung entfernt
Aussenfolie: PE/PA/PE-Verbundfolie ca 200 µm, dient auch als UV-Schutz

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2019-03-6330-07 vom 25. März 2019 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 29. März 2019

Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. März 2022

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Stefan Hasler
Direktor

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident