



# Eignungsattest

**Nr. 2018-09-4303-01**

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

**Hans Reich Kanalsanierung AG**  
**CH-4303 Kaiseraugst**

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Schlauchliner «PAA-F-Liner» / Imprägniert durch Unternehmung**

Einsatzbereich: Liegenschaftsentwässerung

Produktebeschreibung: Harz: Atlac Premium 450, Fa. DSM  
Vinylesterharz gelöst in Methacrylat, styrolfrei  
Härtung: LED-Lichthärtung  
Trägermaterial: Polyester Nadelfilz, 1 schichtig genäht  
Innenbeschichtung: TPU-Innenbeschichtung, kaschiert, Stärke 250 bis 380 µm  
Preliner: HDPE-Folienschlauch, Wandstärke 100µm

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2018-09-4303-01 vom 19. September 2018 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 19. September 2018

Dieses Eignungsattest gilt bis: 30. September 2021

**Verband Schweizer Abwasser-  
und Gewässerschutzfachleute**

Stefan Hasler  
Direktor

**Für die  
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher  
Kommissionspräsident