



Eignungsattest

Nr. 2019-05-5430-09

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

**Hans Hächler Holding AG / Kanal total
CH-5430 Wettingen**

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Schlauchrelining „PAA-F-Liner“**

Einsatzbereich: Liegenschaftsentwässerung

Produktebeschreibung: Harz: Atlac Premium 450, Fa. DSM,
Vinylesterharz gelöst in Methacrylat, styrolfrei
Imprägniert durch Unternehmung

Härtung: LED-Lichthärtung

Trägermaterial: Polyester-Nadelfilz, 1-schichtig genäht,

Innenbeschichtung: TPU-Innenbeschichtung, kaschiert, Stärke 250 bis 380µm

Preliner: HDPE-Folienschlauch, Wandstärke 100µm

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2019-05-5430-09 vom 20. Mai 2019 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 20. Mai 2019
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Mai 2022

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Stefan Hasler
Direktor

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident