


Verband Schweizer
Abwasser- und
Gewässerschutz-
fachleute

Association suisse
des professionnels
de la protection
des eaux

Associazione svizzera
dei professionisti
della protezione
delle acque

Swiss Water
Association



Europastrasse 3
Postfach, 8152 Glattbrugg
sekretariat@vsa.ch
www.vsa.ch
T: 043 343 70 70
F: 043 343 70 71

Eignungsattest

Nr. 2016-05-9205-08

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

KA-TE Insituform AG
CH-9205 Waldkirch

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Insituform-Relining (Warmhärtung Dampf)**

Einsatzbereich:	Öffentliche Kanäle / nichtbegehrbar		
Produktebeschreibung:	Harz:	GREMOPAL 550.35 TG	
	Härter:	LUPEROX 270 / PEROXAN BCC-40W	
	Füllstoffe:	Aluminiumtrihydrat	
	Trägermaterial:	Nadelfilz, Polyester, Insituform Linings LTD	
	Innenbeschichtung:	Polypropylen	
	Preliner:	Polyethylen	

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegen die Prüfberichte Systembeurteilung Nr. 2010-02-9205-02 vom 26. Februar 2010 und Nr. 2016-05-9205-08 vom 28. Juni 2016 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 11. Juli 2016
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Mai 2019

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Jürg Gasser
Stv. Geschäftsführer

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident