



Eignungsattest

Nr. 2017-08-9205-10

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

KA-TE Insituform AG
CH-9205 Waldkirch

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

| | |
|-----------------------|---|
| Geprüftes System: | Schlauchrellining / Saertex-Liner®Typ S+ |
| Einsatzbereich: | Öffentliche Kanäle / nicht begehbar |
| Produktebeschreibung: | Harz: CRYSTIC® U1037 T, Scott Bader |
| | Härtung: langwelliges UV-Licht (365 – 420 nm) |
| | Trägermaterial: Advantex-Glasfasergelege, Flächengewicht je mm Wandstärke 1100 g/m ² |
| | Füllstoff: Aluminiumhydroxid |
| | Innenfolie: PA/PE-Verbundfolie max 200 µm, wird nach Aushärtung entfernt |
| | Aussenflachfolie: PE/PA/PE-Verbundfolie max 200 µm |
| | UV-Lichtschutzfolie: PVC-Folie max 500 µm, gewebeverstärkt |

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2017-09-9205-10 vom 22. August 2017 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 22. August 2017

Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. August 2020

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Stefan Hasler
Direktor

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident

