



Eignungsattest

Nr. 2018-08-4702-11

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

KFS Kanal-Service AG
CH-4702 Oensingen

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Schlauchrelining «iMPREG-Liner»**
Einsatzbereich: Öffentlicher Bereich, nicht begehbar
Produktebeschreibung: Polyesterharz, lichthärtend
Harz: Synthopan (ISO-NPG), Synthopol Chemie Oldopal (ISO-NPG)
BÜFA Chemie
Härtung: langwelliges UV-Licht (365-420 nm).
ab Wandstärke 8.0 mm Zugabe von Peroxiden
Trägermaterial: ECR-Glasgewebe, Advantex Dipex KNR RM 400L5/ 450
Innenfolie: PA/PE-Verbundfolie 120-200 µm wird nach Aushärtung entfernt
Aussenfolie: PE/PA/PE-Verbundfolie 170-200 µm
Verschleisschicht: harzreiche, glasvlies- oder vliesgebundene Innenschicht

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2018-08-4702-11 vom 30. August 2018 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 30. August 2018
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. August 2021

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Stefan Hasler
Direktor

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident

