



Eignungsattest

Nr. 2017-05-9436-08

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

**Kanaltec AG
CH-9436 Balgach**

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Schauchrelining «Brandenburger Liner BB 2.5»**

Einsatzbereich: **Öffentlicher Bereich / nicht begehbar**
Produktebeschreibung: Polyesterharz, lichthärtend
Harz: Ungesättigtes Polyesterharz Synolite 2103-Q-1, Ortho-NPG oder modifizierter Vinylester Palatal 429 I-02 X, DSM
Härtung: langwelliges UV-Licht (365-420 nm)
Innenfolie: PA/PE-Verbundfolie (wird nach der Aushärtung entfernt)
Verschleisschicht: Glasvliesgebundene Reinharzverschleisschicht
Trägermaterial: Advantex-Glasfasergelege, MLOCM 120 63CM 70M Ultrapipe Owens Corning
Zugbänder: GFK-Gewebezugsbänder im Sohlen- und Scheitelbereich
Aussenfolie: Vlieskaschierte Aussenfolie (PE-Vlies/PE/PA/PE-Verbundfolie)

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2014-05-9436-05 vom 15. Mai 2014 und Nr. 2017-05-9436-08 vom 15. November 2017 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 15. November 2017
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Mai 2020

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Stefan Hasler
Direktor

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident

