



Eignungsattest

Nr. 2017-11-9014-08

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

Kansani AG
CH-9014 St. Gallen

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Schlauchrelining «IMPREG_Liner»**

Einsatzbereich:	Öffentlicher Bereich, nicht begehbar
Produktebeschreibung:	Polyesterharz, lichthärtend
Harz:	Synthopan (ISO-NPG), Synthopol Chemie
Härtung:	langwelliges UV-Licht (365-420 nm). Ab 8 mm Wandstärke: Zugabe von Peroxiden
Trägermaterial:	ECR-Glasgewebe, Advantex Dimplex
Innenfolie:	PA/PE-Verbundfolie 120-200 µm
Aussenfolie:	PE/PA/PE-Verbundfolie 170-200 µm

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2011-10-9014-03 vom 20. Oktober 2011 und der Bericht Nr. 2017-11-9014-08 vom 28. November 2017 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 28. November 2017

Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Oktober 2020

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Stefan Hasler
Direktor

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident