

Eignungsattest

Nr. 2016-06-8117-11

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

KIBAG Kanaltechnik AG
CH-8117 Fällanden

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System:	Hausanschlussliner „PL® Flexliner EP 60“	
Einsatzbereich:	Liegenschaftsentwässerung	
Produktebeschreibung:	Harz:	Bodenbender Combi-Tec EP 60, Komp. A
	Härter:	Bodenbender Combi-Tec EP 60, Komp. B
	Mischverhältnis:	Harz / Härter 100 / 17
	Füllstoff:	enthalten in Komponente A
	Trägermaterial:	PL® Flexliner
	Innenbeschichtung:	Polyurethan
	Preliner:	Polyethylen

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegen die Prüfberichte Systembeurteilung Nr. 2013-03-9249-06 vom 25. März 2013 und Nr. 2016-06-8117-11 vom 1. Juni 2016 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 1. Juni 2016
Dieses Eignungsattest gilt bis: 30. Juni 2019

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**



Jürg Gasser
Stv. Geschäftsführer

**Für die
Prüfkommission QUIK**



Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident