



Eignungsattest

Nr. 2016-06-8117-12

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

KIBAG Kanaltechnik AG
CH-8117 Fällanden

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System:	Schlauchliner „iMPREG-Liner“		
Einsatzbereich:	öffentlicher Bereich / nichtbegebar		
Produktebeschreibung:	Harz:	Synthopan UIN 1569 (ISO-NPG), Synthopol Chemie	
	Härtung:	langwelliges UV-Licht (365 – 420nm) ab Wandstärke 8 mm Zugabe von Peroxiden	
	Trägermaterial:	ECR-Glasfasergelege Advantex, KM 800L400/M400, Dipex	
	Innenfolie:	PA/PE-Verbundfolie 120–200µm, wird nach Aushärtung entfernt	
	Aussenfolie:	PE/PA/PE-Verbundfolie 170-200 µm, gelb, dient als UV-Schutz	

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegen die Prüfberichte Systembeurteilung Nr. 2013-04-9249-07 vom 3. April 2013 und Nr. 2016-06-8117-12 vom 1. Juni 2016 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 1. Juni 2016
Dieses Eignungsattest gilt bis: 30. Juni 2019

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Jürg Gasser
Stv. Geschäftsführer

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident