

Eignungsattest

Nr. 2018-05-8444-04

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

MÖKAH Kanalsanierungen AG
CH-8444 Henggart

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Schlauchliner «PAA-F-Liner», werkseitig imprägniert**
Einsatzbereich: Liegenschaftsentwässerung
Produktebeschreibung: Harz: Atlac Premium 450, Fa. DSM
Vinylesterharz gelöst in Methacrylat, styrolfrei
Härtung: LED-Lichthärtung
Trägermaterial: Polyester Nadelfilz, 1 schichtig genäht
Innenbeschichtung: TPU-Innenbeschichtung, kaschiert, Stärke 250 bis 380 µm
Preliner: HDPE-Folienschlauch, Wandstärke 100µm

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2018-05-8444-04 vom 3. Mai 2018 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 3. Mai 2018
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Mai 2021

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**



Stefan Hasler
Direktor

**Für die
Prüfkommission QUIK**



Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident