



# Eignungsattest

**Nr. 2016-11-8627-01**

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

**RohrMax AG**  
**CH-8627 Grüningen**

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **FLEXI ST Tube mit EP 50**

Einsatzbereich:	Liegenschaftsentwässerung
Produktebeschreibung:	Epoxidharzharz, warmhärtend Harz Bodus EP 50, Komp. A Härter: Bodus EP 50, Komp. B
	Mischverhältnis Harz : Härter = 100 : 17 Massenverhältnis
	Füllstoff enthalten in Komponente A
	Trägermaterial: FLEXI ST Tube
Innenbeschichtung:	Polyurethan
Preliner	falls erforderlich, Polyethylen

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2016-11-8627-01 vom 1. November 2016 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 1. November 2016 / rev. 25.04.2017  
Dieses Eignungsattest gilt bis: 30. November 2019

**Verband Schweizer Abwasser-  
und Gewässerschutzfachleute**

Stefan Hasler  
Direktor

**Für die  
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher  
Kommissionspräsident