



Eignungsattest

Nr. 2018-12-6014-01

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

**Ersotech AG
CH-6014 Luzern**

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System: **Schlauchliner „Brawoliner XT mit EP50“**
Einsatzbereich: Liegenschaftsentwässerung
Produktbeschreibung: Harz: Bodus EP 50, Komp. A
Härter: Bodus EP 50, Komp. B
Mischverhältnis: Harz / Härter 100 / 17 Massenverhältnis
Füllstoff: enthalten in Komponente A
Trägermaterial: Brawoliner XT, längs- und querelastischer PET-Textilschlauch
Innenbeschichtung: Polyurethan-Folienschlauch kaschiert
Preliner: falls erforderlich, Polyethylen

Dieses Eignungsattest verpflichtet die oben genannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2018-12-6014-01 vom 13. Dezember 2018 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 13. Dezember 2018
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Dezember 2021

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Stefan Hasler
Direktor

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident

